2026.09.22 13:00:30
Sandra Mertik
OPKV
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode JKP Ravne na Koroškem

Evidenčna oznaka:	2300-17/29829-26/93083
Naročnik:	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RAVNE NA KOROŠKEM, D.O.O. GAČNIKOVA POT 5 2390 Ravne na Koroškem
Naročilo:	PG-2300-17/29829-26/101363, z dne 22.05.2026 Naročilnica št. , JKP Ravne na Koroškem, NA-51/2026, z dne 08.01.2026
Izvajalci:	Oddelek za pitne in kopalne vode Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor
Vodja naloge:	Gregor Ozvald, dipl. san. inž.
Skrbnik vzorca:	Gregor Ozvald, dipl. san. inž.
Maribor,	22.09.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Gregor Ozvald, dipl. san. inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Evidenčna oznaka: 2300-17/29829-26/93083

Podatki o vzorcu

Vzorec:	Pitna voda - Stanovanjska hiša Zg.Breg
Številka vzorca:	26/93083
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik:	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RAVNE NA KOROŠKEM, D.O.O., GAČNIKOVA POT 5, 2390 Ravne na Koroškem
Vzorec odvzel:	Gregor Ozvald, NLZOH OPKV
Čas odvzema:	16.09.2026 09:10
Mesto odvzema:	Vodovod Zg. Breg, Stanovanjska hiša Zg.Breg
Vzorec sprejel:	Gregor Ozvald
Kraj in čas sprejema:	Maribor, 16.09.2026 12:10

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-17/29829-26/93083-T
Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-17/29829-26/93083-K
Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4001-17/29829-26/93083-M

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Rezultati označeni z # oz. **neakreditirano** se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Evidenčna oznaka: 2300-17/29829-26/93083-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Stanovanjska hiša Zg.Breg
Matriks:	Pitna voda
Številka vzorca:	26/93083
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga:	Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode JKP Ravne na Koroškem
Vodja naloge:	Gregor Ozvald, dipl. san. inž.
Naročnik:	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RAVNE NA KOROŠKEM, D.O.O., GAČNIKOVA POT 5, 2390 Ravne na Koroškem
Naročilo:	PG-2300-17/29829-26/101363, z dne 22.05.2026 Naročilnica št. , JKP Ravne na Koroškem, NA-51/2026, z dne 08.01.2026
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja:	DN 258920, 16.09.2026
Mesto odvzema:	Vodovod Zg. Breg, Stanovanjska hiša Zg.Breg
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Način vzorčenja:	Način A (pitna voda iz distribucijskega omrežja)
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 16.09.2026 09:10

Odvzel: Gregor Ozvald, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca

Datum in ura: 16.09.2026 12:10

Sprejel: Gregor Ozvald

Datum poročila: 22.09.2026

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:
Stanovanjska hiša Zg.Breg



Evidenčna oznaka: 2300-17/29829-26/93083-T

Vremenski podatki

Vreme pred vzorčenjem	vzorčenje po obdobju suhega vremena
Vreme v času vzorčenja	suho, sončno

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve						
Motnost	<0.1	#	NTU		SIST EN ISO 7027-1:2017, na mestu odvzema	16.09.26 16.09.26
Temperatura vode	15.6		°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	16.09.26 16.09.26
pH	7.5				SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	16.09.26 16.09.26
	Meritev opravljena pri T = 15.6 °C					
Električna prevodnost (20°C)	428		µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	16.09.26 16.09.26
	Popravek rezultata z upoštevanjem temperaturne kompenzacije aparata *Meritev opravljena pri T = 15.6 °C*					
Okus	brez posebnosti	#			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	16.09.26 16.09.26
Vonj	brez posebnosti	#			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	16.09.26 16.09.26
Klor-prosti	0.08		mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	16.09.26 16.09.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Gregor Ozvald, dipl. san. inž.

Elektronsko podpisal namestnik Sandra Mertik ob 22.09.2026 13:00

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014
Rezultati označeni z # oz. **neakreditirano** se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Evidenčna oznaka: 1011-17/29829-26/93083-K

Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Stanovanjska hiša Zg.Breg
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/93083
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode JKP Ravne na Koroškem
Vodja naloge: Gregor Ozvald, dipl. san. inž.
Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RAVNE NA KOROŠKEM, D.O.O., GAČNIKOVA POT 5, 2390 Ravne na Koroškem
Naročilo: PG-2300-17/29829-26/101363, z dne 22.05.2026
Naročilnica št. , JKP Ravne na Koroškem, NA-51/2026, z dne 08.01.2026
Mesto odvzema: Vodovod Zg. Breg, Stanovanjska hiša Zg.Breg
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 16.09.2026 09:10
Odvzel: Gregor Ozvald, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca
Datum in ura: 16.09.2026 12:10
Sprejel: Gregor Ozvald

Datum poročila: 22.09.2026

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Splošni fizikalno-kemijski parametri						
Barva (436 nm)	<0.1		m^{-1}		SIST EN ISO 7887: 2012 - metoda B, MB	17.09.26 17.09.26
Motnost	<0.1		NTU		ISO 7027-1: 2016, MB	17.09.26 17.09.26
Permanganatni indeks (oksidativnost)	<0.5		mg/L	O_2	SIST EN ISO 8467: 1998, MB	17.09.26 17.09.26
Amonij	<0.013		mg/L	NH_4^+	ISO 11732: 2005[1], MB	17.09.26 17.09.26
Nitrit	<0.007		mg/L	NO_2^-	ISO 13395: 1996[1], MB	17.09.26 17.09.26
Klorid	1.5	#	mg/L	Cl^-	SM 4500-Cl B: 2017, MB	17.09.26 17.09.26

[1] CFA analizator.

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja oddelka:
Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal namestnik Arnela Kuzma, univ. dipl. inž. kem. tehnol. ob 22.09.2026 12:31:55

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 4001-17/29829-26/93083-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Stanovanjska hiša Zg.Breg
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/93083; Lab. št.: 26/20588
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode JKP Ravne na Koroškem
Vodja naloge: Gregor Ozvald, dipl. san. inž.
Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RAVNE NA KOROŠKEM, D.O.O., GAČNIKOVA POT 5, 2390 Ravne na Koroškem
Naročilo: PG-2300-17/29829-26/101363, z dne 22.05.2026
Naročilnica št. , JKP Ravne na Koroškem, NA-51/2026, z dne 08.01.2026
Mesto odvzema: Vodovod Zg. Breg, Stanovanjska hiša Zg.Breg
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 16.09.2026 09:10
Odvzel: Gregor Ozvald, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca
Datum in ura: 16.09.2026 12:16
Prevzel: Bojana Žnuderl

Datum poročila: 21.09.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, MB	< 10	CFU/mL	16.09.2026 12:30 18.09.2026 10:54
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, MB	< 10	CFU/mL	16.09.2026 12:30 19.09.2026 13:07
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	16.09.2026 12:30 17.09.2026 12:28
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	16.09.2026 12:30 17.09.2026 12:28
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	16.09.2026 12:30 17.09.2026 12:28
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, MB	ni najdeno	CFU/100 mL	16.09.2026 12:30 18.09.2026 10:44

Analitik:
Katja Zelenik, dr. vet. med.

Odgovorna oseba:
Katja Zelenik, dr. vet. med.

Elektronsko podpisal Katja Zelenik, dr. vet. med. ob 21.09.2026 09:35:53

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.